

### Konfliktschwerpunkte

**Vorhabenbezogene Angaben <sup>1</sup>**

<b>Bauklassen / Trassenkorridor (1.000 m)</b>	<b>Nachrichtliche Darstellung</b>
•••• Erdkabel	Trassenkorridor Maßnahme 51a (1.000 m)
— Freileitung ungebündelt	Suchraum Umspannwerk (UG Zone 0)
— Freileitung gebündelt Freileitung	
— Freileitung gebündelt Straße	
↔ Wechsel der Bauklasse	

**Konfliktanalyse <sup>1</sup>**

○ Konfliktschwerpunkt im Trassenkorridor

**Konfliktkennzeichnung**

— Nummer des Konfliktschwerpunktes

Konflikt Nr.	RS	FS	FN	TI	So
Konflikt 1	RS	FS	FN	TI	So
Konflikt 2	RS	FS	FN	TI	So

— Kriterium mit spezifischem Restriktionsniveau: entgegenstehend / Einzelfall  
 — Kriterium ohne spezifisches Restriktionsniveau: entgegenstehend / Einzelfall innerhalb des Konfliktschwerpunktes

**Raum- und Siedlungsstruktur (RS)**

— Spezifisches Restriktionsniveau: entgegenstehend  
 Wohnsiedlungsflächen, Flächen gemischter Nutzung  
 Siedlungspuffer 400 m  
 nur Erdkabelbereich: Siedlungsfreiflächen  
 Gewerbe-/Industrieflächen

**Freiraumstruktur (FS)**

— Spezifisches Restriktionsniveau: entgegenstehend  
 Vorranggebiete Natura 2000  
 nur Erdkabelbereiche: Vorranggebiete Natur u. Landschaft

**Freiraumnutzung (FN)**

Keine Betroffenheit

**Technische Infrastruktur (TI)**

— Spezifisches Restriktionsniveau: entgegenstehend  
 Vorranggebiet Straße und Schiene  
 Vorranggebiet Flugplatz  
 Windenergieanlagen  
 nur Freileitungsbereich: Windenergieanlagen Abstandspuffer 175 m

— Spezifisches Restriktionsniveau: Einzelfall  
 Abstände zum Flugverkehr  
 bestehende Leitungstrassen (Strom, Gas, Pipeline)

**Sonstiges (So)**

— Spezifisches Restriktionsniveau: Einzelfall  
 Modellflugplätze Puffer 300 m

**Sonstige Planzeichen**

**Leistungsbestand <sup>2</sup>**

— 110-kV-Leitung  
 — 220-kV-Leitung

**Windenergieanlagen <sup>3</sup>**

— bestehende Windenergieanlagen

**Verkehr <sup>4</sup>**


— Bahnlinie nicht elektrifiziert  
 — Bahnlinie elektrifiziert  
 — Flughafen  
 — Platzrunde Flughafen Quakenbrück

**Verwaltungsgrenzen <sup>4</sup>**

— Gemeindegrenze  
 — Kreisgrenze

**Quellenangaben:**

1 Gutachterliche Erhebung  
 2 Raumordnungsatlas (ROA), LK Osnabrück; TenneT  
 3 Energieatlas, MLI, Niedersachsen ergänzt um ATKIS Daten  
 4 ATKIS Basis DLM © LGLN, 2016



**Auftraggeber:**  
 TenneT TSO GmbH  
 Bremerstraße 70 | Tel: +49 (0) 421 33752-0 | Fax: +49 (0) 421 33752-4059  
 56448 Barsinghausen

**Arbeitsgemeinschaft:**

IBL Umweltplanung GmbH Bahnhofsstraße 14a 39122 Osterburg Tel: +49 (0) 441 505017-0 Fax: +49 (0) 441 505017-11	planungsgruppe grün gmbh Rumboldstraße 30 38033 Bremen Tel: +49 (0) 421 33752-0 Fax: +49 (0) 421 33752-33
--	---

**Projekt:**  
**380-kV-Leitung Conneforde - Cloppenburg - Merzen (CCM)**  
**Maßnahme 51b: Cloppenburg - Merzen**  
**Raumordnungsverfahren (ROV)**

**Thema:**  
 Unterlage 5B: Raumverträglichkeitsstudie

**Konfliktschwerpunkte Trassenkorridore**

Baßgröße: 810 x 890	Maßstab: 1 : 50.000	Status: Bericht	Kartennummer: Karte 2
Bearbeiter: IBL, IF	Gesprochen: IBL, uj	Gedruckt: IBL, dp	Datum: 18.10.2017

