



**Übersichtskarte und Vorzugsvariante**

- Vorhabensbezogene Angaben <sup>1</sup>**  
**Geplantes Vorhaben**
- Trassenkorridor (300 m) mit Bauklasse / Vorzugsvariante in violett / Untervarianten in grau
    - Freileitung ungebündelt
    - Freileitung in Bündelung oder Ersatzneubau in bestehender/verlagerter Trasse
    - Erdkabel in Bündelung oder Ersatzneubau in bestehender/verlagerter Trasse
    - Erdkabel
    - Wechsel der Bauklasse

- Abstandsvorgaben zur Prüfung von Teilerdkabelabschnitten**
- 400 m Puffer
    - zu Wohngebäuden im wohnbäulich genutzten Innenbereich
    - zu vergleichbaren sensiblen Nutzungen, insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
    - zu überbaubaren Grundstücksflächen in Gebieten die dem Wohnen dienen und in denen Wohngebäude bzw. sensible Nutzungen bauplanungsrechtlich zulässig sind
  - 200 m Puffer
    - zu Wohngebäuden im Außenbereich

- Sonstige Planzeichen**
- Verwaltungsgrenzen <sup>2</sup>**
- Kreisgrenze
  - Gemeindegrenze
- Leitungsbestand <sup>3</sup>**
- 110-kV-Leitung mit Bauleitnummer (Bl.)
  - 110-kV-/220-kV-Leitung mit Bauleitnummer (Bl.)
  - 380-kV-Leitung mit Bauleitnummer (Bl.)
  - Bahnleitung
- Verkehrswege <sup>2</sup>**
- Bahnlinie
  - Bundesautobahn
  - Bundesstraße

**Quellenangaben:**

- 1 Gutachterliche Erhebung
- 2 ATKIS Basis DLM © LGLN, 2017
- 3 Amprion 2017

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesmessung Niedersachsen © LGLN, 2017

|  |  |                                     |                                      |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <p><b>Auftraggeber:</b><br/> <b>Amprion GmbH</b><br/>         Rheinlanddamm 24<br/>         44139 Dortmund</p> <p><b>Arbeitsgemeinschaft:</b><br/> <b>IBL Umweltplanung GmbH</b><br/>         Bahnhofstraße 14a<br/>         26122 Oldenburg</p> | <p><b>TNL Energie GmbH</b><br/>         Raiffeisenstr. 7<br/>         D-35410 Hungen</p> |                                     |                                      |
| <p><b>Projekt:</b><br/> <b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungseitung Wehrendorf - Lüstringen, Bl. 4211</b></p>   |  |                                     |                                      |
| <p><b>Thema:</b><br/> <b>Unterlage 1B: Erläuterungsbericht</b></p>   |  |                                     |                                      |
| <p><b>Übersichtskarte und Vorzugsvariante</b></p>  |  |                                     |                                      |
| Blattgröße: A1 841 x 594 mm<br>Bearbeiter: IBL, dp   | Maßstab: 1 : 25.000<br>Gezeichnet: IBL, uj   | Status: Bericht<br>Geprüft: IBL, dp | Kartennummer: 1<br>Stand: 18.04.2019 |