



Legende

Planung

- ✕✕ Freileitungsrückbau
- ▭ Schutzstreifen der 380-kV-Erdkabel (Breite 22,60 m)
- ▭ Baufläche für die 380-kV-Erdkabel (Breite 41,50 m)
- 380-kV-Freileitung

Bestehende Leitungen

- 110kV-Freileitung
- 220kV-Freileitung
- 380kV-Freileitung
- DB-Freileitung (110-kV)
- Gasleitung der Nowega GmbH (Schutzstreifen)

Auftraggeber



Amprion GmbH
Rheinlanddamm 24
44139 Dortmund

Projekt

Neubau der 380-kV-Höchstspannungsfreileitungsverbindung
Gütersloh – Lüstringen – Wehrendorf
gemäß Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG), Projektnummer 16
Abschnitt Pkt. Königsholz – UA Lüstringen

Anhang zu den Unterlagen für das Raumordnungsverfahren (ROV)
nach § 15 ROG / §§ 9ff. NROG

Zeichnungsinhalt

Verlauf einer technisch machbaren Erdverkabelungstrasse auf
dem Teilabschnitt Pkt. Voxtrup – UA Lüstringen

Datum	Name	Kennzeichnung	Maßstab: 1:5000
PL 18.08.2014	Siebert	Projekt-Nr. 0311-13-017	
gez. 18.08.2014	POL	Datei-Name Anhang-Anlage2_Erdverkabelung_OS.mxd	Anlage: 2
gepr. 18.08.2014	MST	Ploteinstellung	Blätter:
Blattgröße:			Blatt-Nr.:



Grontmij

Grontmij GmbH
Postfach 34 70 17
28339 Bremen
Friedrich-Mieler-Straße 42
28211 Bremen
Telefon +49 0421 2032-6
Telefax +49 0421 2032-747
DQS-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 Reg.Nr.: 285241 QM